ОКП РБ 25.99.29.530

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ

П А С П О Р Т

БФИП 635636.001 ПС

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР043 033.01 00035. Срок действия до 26.06.2030 г.
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР043 033.01 00007. Срок действия до 10.06.2026 г
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР043 033.01 00020. Срок действия до 12.01.2027 г
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР043 033.01 00027. Срок действия до 15.07.2029 г
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР043 033.01 00029. Срок действия до 20.08.2029 г

1 Описание

1.1 Головки соединительные пожарные напорные рукавные (далее головки или головка) применяются для установки на пожарных машинах, наружном и внутреннем пожарном оборудовании, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ по коммуникациям пожаротушения.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

В условное обозначение головок входит тип головки (ГР); значение номинального диаметра – числовое значение, для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения - 65(70); обозначение материалов основных деталей (при применении различных материалов) – АП; рабочее давление ; обозначение области применения (ПМ – для наружных пожарных кранов и пожарных машин); климатическое исполнение – УХЛ1; обозначение настоящих ТУ.

Пример условного обозначения головки рукавной с номинальным диаметром 65:
«ГР-65(70)-1,6 ПМ УХЛ1 ТУ BY 500059277.036 – 2019»;
то же с номинальным диаметром 50, основные детали из алюминиевого сплава и полимерного материала: «ГР-50 АП-1,6 ПМ УХЛ1 ТУ BY 500059277.036 – 2019».

Головки всех типоразмеров могут быть применены на внутреннем пожарном оборудовании.

2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические данные указаны на рисунке 1 и в таблице 1.




Рисунок 1. Головка напорная типа ГР.

Таблица 1

Наименование параметра	ГОЛОВКА				
	ГР-50	ГР-50 АП	ГР-65(70)	ГР-80	ГР-25
1.Диаметр номинальный, DN	50		65	80	25
2. Масса, кг, не более	0,24	0,165	0,36	0.46	0,055
3. Основные размеры: $D/D_1/d$ L/l, мм	100/50,5/44,5 94/52,5		122/66/59 101/56	134/77/69 110/60	60/24,5/19 55/35
4.Момент силы при смыкании головок,Н·м	от 0,7 до 9,2		от 0,7 до 12,5	от 0,7 до 18,6	От 0.7 до 4.8
5. Давление рабочее Рр, МПа	1.6				2.0

2.2 Конструкция головок обеспечивает смыкаемость между собой и с головками других типов, одного номинального диаметра.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики головок.

2.3 Материал основных деталей головок:

- АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных; (в условном обозначении не отражается);
- АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных, полимерные материалы (в условном обозначении – АП);
- уплотнение– кольцо типа КН, соответствующее требованиям ГОСТ 6557-89.

2.4 На головках нанесена следующая маркировка: товарный знак и страна (Беларусь) изготовителя; тип ; рабочее давление; номинальный диаметр (числовое значение; для головок с номинальным диаметром 65 два числовых значения 65(70); единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС); год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой. На головках ГР-25 – тип, номинальный диаметр, рабочее давление и страна изготовителя не маркируется. На головках АП нанесена маркировка климатического исполнения.

2.5 Срок службы - 5лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит: головка и паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приемке

Головки соединительные пожарные напорные ГР_____-_____ ПМ УХЛ1 соответствуют ТУ BY 500059277.036 – 2019 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

_____

(подпись)

6 Сведения об упаковывании

Головки упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головки не наносят вреда здоровью людей и окружающей среды.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 56-98-39; e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
http://www. zwetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия

Изв. К.277.105-25	Верес	Н.контр.	Мороз
Утв.	Зайчик		