ОКП РБ 25.99.29.530

ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ на PN1,6 МПа

П А С П О Р Т
БФИП 635636.001 ПС

Декларация о соответствии № BY/112 10.4.6Д 033 00437. Срок действия до 04.11.2024г.
Декларация о соответствии № RU Д-BY.ПБ34.В.00014/19. Срок действия до 26.08.2024г.
Сертификат соответствия № RU С-BY.ПБ34.В.00331/19. Срок действия до 17.11.2024г.

1 Описание

1.1. Головки соединительные пожарные напорные на PN1,6МПа (далее головки или головка) применяются для установки на пожарных машинах, наружном и внутреннем пожарном оборудовании, предназначенных для транспортирования огнетушащих веществ по коммуникациям пожаротушения.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

1.3 Типы головок: головка рукавная (ГР), головка муфтовая (ГМ), головка цапковая (ГЦ).

В условное обозначение головок входит обозначение области применения (ПМ – для наружных пожарных кранов и пожарных машин).

Пример условного обозначения головки рукавной:

Головка ГР-50-1,6 ПМ УХЛ1 ТУ BY 500059277.036 – 2019.

2 Основные технические характеристики

2.1 Основные размеры и технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Головка		
	ГР-50	ГМ-50	ГЦ-50
Диаметр номинальный, DN	50		
Давление номинальное, PN, МПа	1,6		
Масса, кг, не более	0,25	0,17	0,20
Резьба, дюйм: - муфты - цапки	 ------ ------	 G2 – B --------	 ------- G2 - B

2.2 Конструкция головок обеспечивает смыкаемость между собой и с головками других типов, имеющих одинаковый номинальный диаметр.

2.3 Материал головок - АК7 или АК12 по ГОСТ 1583.

2.4 На головках нанесена следующая маркировка:
- товарный знак изготовителя;
- тип;
- номинальное давление (1,6 МПа);
- номинальный диаметр (50);
- год выпуска.

2.5 Срок службы - 5лет.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:
- головка;
- паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приемке

Головка _____ -50-1,6 ПМ УХЛ1 соответствует ТУ BY 500059277.036 – 2019 и признана годной для эксплуатации.

М.П. _____ _____ _____

(подп.) (месяц, год) (упаковщик)

6 Сведения об упаковывании

Головки упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы головки не наносят вреда здоровью людей и окружающей среды.

7.2 Утилизация головок в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230015, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 77–04–88; e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
http://www. zwetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия