ОКП РБ 28.29.83.400

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПАСПОРТ
БФИП 635636.008 ПС

Сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.033 00088. Срок действия до 23.12.2025 г.
Сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.ТР043 033.01 00076. Срок действия до 24.08.2026 г.
Сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.ТР043 033.01 00217. Срок действия до07.09.2027 г.

1 Описание

1.1 Стволы пожарные ручные нормального давления (далее стволы), предназначены для формирования и направления сплошной струи воды, а также струй и водных растворов огнетушащих веществ при тушении пожаров.
Стволы применяются для комплектации пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в отапливаемых помещениях. Стволы обеспечивают подачу воды и водных растворов огнетушащих веществ при давлении перед стволом до 2,0 МПа.

1.2 Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69

1.3 В условное обозначение ствола входит: тип ствола-РС; условный проход - 50 или 70; обозначение конструктивного вида (применение проволоки методом «навязки») - 01 (применение соединительной головки не обозначается); обозначение материала - А (алюминиевый сплав); обозначение диаметра выходного отверстия насадка (d)(только для РС-50А (16); обозначения ТУ.
Пример записи условного обозначения ствола конструктивного вида-01 (применение проволоки методом «навязки»): «РС-50.01А ТУ BY 500059277.037-2020»;то же конструктивного вида с соединительной головкой: «РС-50А ТУ BY 500059277.037-2020»

2 Основные технические характеристики.

2.1 Основные размеры и технические параметры указаны в таблице 1 и рисунке 1.

Наименование параметра	СТВОЛ			
	РС-50А	РС-50А(16) (тип 1)	РС70А	РС-50.01А (тип 2)
1 Условный проход, DN	50		70	50
2 Давление рабочее, МПа	0,4...0,6			
3 Расход сплошной струи, л/с, не менее	2,7		7,4	2,7
4 Дальность сплошной струи, м , не менее	30		32	30
5 Масса, кг, не более	0,285	0,300	0,450	0,145
6 Размеры: d/D/L, мм, не более	13/98/204	16/98/204	19/122/255	-------


Примечания: - значения показателей для п.3 и 4 приведены при давлении 0,4 $^{+0,05}$МПа;
- дальности струй (п.4) приведены при расположении ствола под углом 30° к горизонту на высоте 1м от насадка до испытательной плоскости.

2.2 На стволах нанесена следующая маркировка:
- товарный знак изготовителя и наименование страны изготовителя;
- условное обозначение (без указания ТУ);
- рабочее давление (0,4...0,6 МПа)
- год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой.
- единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС)

2.3 Соединительные головки стволов типа 1 смыкается с соединительными головками по ГОСТ Р 53279 одного типоразмера.

2.4 Материал стволов - АК7 или АК12 по ГОСТ 1583 или других алюминиевых сплавов, с физико-химическими свойствами не ниже, чем у вышеуказанных; уплотнение-кольцо типа КН, изготовлено из термоэластопласта (ТЭП) по действующему ТНПА.

Тип 1



Тип 2 (конструктивный вид -01)




Рисунок 1. Стволы РС

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на заявленные технические характеристики стволов.

2.5 Полный срок службы - 10 лет

3 Комплектность

В комплект поставки входит:
- ствол (без плечевого ремня);
- паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик) по согласованию с заказчиком.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 3 года.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5 Свидетельство о приемке

Стволы РС - 50А соответствуют ТУ BY 500059277.037 – 2020 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК ОТК 68 Прокорук О.Ч.
МЕСЯЦ, ГОД ИЗГОТ 10.2023
НОМЕР ПАРТИИ 1023
КОЛ-ВО В ПАРТИИ 10000

(подпись)

6 Сведения об упаковывании

Стволы упакованы в ящики из гофрированного картона.
Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 По истечению срока службы стволы не наносят вреда здоровью людей и окружающей среды
7.2 Утилизация стволов в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,
факс (0152) 56-98-39; e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
http://www. zwetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.
Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия