ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01063/25

Серия RU № 0433203

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭКС" (ООО "ФАЭКС"), место нахождения: 152092, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНИЛОВСКИЙ Р-Н, Д. ИЗВАЛКИ, УЛ. ПЕСОЧНАЯ, Д.10, адрес места осуществления деятельности: 152092, РОССИЯ, обл Ярославская, р-н Даниловский, д Извалки, ул Песочная, дом 10. ОГРН: 1117611001771. Номер телефона: +7 4852620131, Адрес электронной почты: mr.faeks@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭКС" (ООО "ФАЭКС"), место нахождения: 152092, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАНИЛОВСКИЙ Р-Н, Д. ИЗВАЛКИ, УЛ. ПЕСОЧНАЯ, Д.10, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 150034, РОССИЯ, обл Ярославская, г Ярославль, ул Спартаковская, дом 1д, строение 12, пом. 1-ого этажа №1-21.

ПРОДУКЦИЯ

Шкафы пожарные без комплектации, типов: ШП-К, ШП-О, ШП-К-О, наименований согласно Приложению №1 на 1листе (Бланк №0942337), выпускаемые по ТУ 4854-007-92109443-2014 «ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ШП-О, ШП-К».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9403 10 930 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-239/07-2025, выданного 31.0.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; Акта анализа состояния производства № 124-СС/07-2025, выданного 15.07.2025, органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович, Лебедева Мария Николаевна
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51844-2009, Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний, п. 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.16, 5.20, 5.21.1-5.21.3, 5.22. Шкафы могут транспортироваться в температурном диапазоне от -40°С до +45°С. Шкафы должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре от -40°С до +45 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода шкафа в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 07.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2025 **ПО** 30.07.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Лесин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01063/25

Серия RU № 0942337

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ОК ПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
			-	
-	9403 10 930 0	Шкафы пожарные без комплектации, типов: ШП-К, ШП-О, ШП-К-О, наименований		
		Шкафы пожарные для размещения огнетушителей: ШПО-103, ШПО-102, ШПО-107, ШПО-106, ШПО-113, ШПО-112		ТУ 4854-007-92109443-2014 «ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ШП-О, ШП-К»
		Шкафы пожарные для размещения пожарных кранов: ШП-К-Н-(О)«ФАЭКС-10», ШП-К-Н-«ФАЭКС-10», ШП-К-В-(О)«ФАЭКС-10», ШП-К-В-«ФАЭКС-10», ШП-К2-Н-(О)«ФАЭКС-21», ШП-К2-Н-«ФАЭКС-21», ШП-К2-В-(О)«ФАЭКС-21», ШП-К2-В-«ФАЭКС-21», ШП-К-Н-(О)«ФАЭКС-10к», ШП-К-Н-«ФАЭКС-10к», ШП-К-В-(О)«ФАЭКС-10к», ШП-К-В-«ФАЭКС-10к», ШП-К2-Н-(О)«ФАЭКС-21к», ШП-К2-Н-«ФАЭКС-21к», ШП-К2-В-(О)«ФАЭКС-21к», ШП-К2-В-«ФАЭКС-21к»		
		Шкафы пожарные для размещения пожарных кранов и огнетушителей: ШП-К-О-Н-(О)«ФАЭКС-15», ШП-К-О-Н-«ФАЭКС-15», ШП-К-О-В-(О)«ФАЭКС-15», ШП-К-О-В-«ФАЭКС-15», ШП-К-О2-Н-(О)«ФАЭКС-20», ШП-К-О2-Н-«ФАЭКС-20», ШП-К-О2-В-(О)«ФАЭКС-20», ШП-К-О2-В-«ФАЭКС-20», ШП-К2-О2-Н-(О)«ФАЭКС-20-12», ШП-К2-О2-Н-«ФАЭКС-20-12», ШП-К2-О2-В-(О)«ФАЭКС-20-12», ШП-К2-О2-В-«ФАЭКС-20-12», ШП-К-О-Н-(О)«ФАЭКС-15к», ШП-К-О-Н-«ФАЭКС-15к», ШП-К-О-В-(О)«ФАЭКС-15к», ШП-К-О-В-«ФАЭКС-15к», ШП-К-О2-Н-(О)«ФАЭКС-20к», ШП-К-О2-Н-«ФАЭКС-20к», ШП-К-О2-В-(О)«ФАЭКС-20к», ШП-К-О2-В-«ФАЭКС-20к»		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Лесин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.