Покупатель:ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Отгружена продукция:
УПД №ЦБ-1570 от 30.03.2022
ПМ/110 (лайт), 91 шт

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00081/22

Серия RU № 0321986

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, адрес места осуществления деятельности: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, ОГРН 1117746409208, Телефон: +7(499)709-77-39, Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ ВН.ТЕР.Г., АЛТУФЬЕВСКОЕ Ш., ДВЛД. 31Б, ПОМЕЩ. II, КОМ. 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Узел пересечения ограждающих строительных конструкций толщиной 150 мм трубопроводами из поливинилхлорида наружным диаметром: 32, 40, 50, 80, 110, 125, 160 мм, и полипропилена наружным диаметром: 20, 25, 32, 40, 50, 65 мм с использованием в качестве отсечного защитного устройства муфт противопожарных «ОГНЕЗА-ПМ» с внутренним диаметром (соответственно) 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 110 мм (высотой 50 мм), 125 мм и 160 мм (высотой 80 мм), изготовленных в соответствии с ТУ 25.11.23-037-92450604-2021 «МУФТЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ «ОГНЕЗА–ПМ»».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8484 10000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

«Огнеза» Ogneza

КОПИЯ ВЕРНА
Бухгалтер
Ваганов Д.С. (подпись)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1289/ТР от 04.03.2022 г., ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1091/22 от 30.01.2022 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость» пункты 1.1, 3.1-3.2, 7.1-7.2, 8.1-8.3, 9.1. Предел огнестойкости - EI 180. Инерционность полного срабатывания противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ» составляет не более четырех минут. Срок хранения муфт 18 месяцев со дня изготовления. Условия хранения и транспортировки при температуре от - 50 °С до + 60 °С при относительной влажности (75±5) %. Срок службы – 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.03.2022 **ПО** 10.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)